

PRZETARG

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2025/01/08/DTI

Dostawa rozdzielnic nN do Stacji ESV-0636 Kraków

Sporządził:
Grzegorz Wawrzyńczak

ZATWIERDZAM:

Dyrektor ds. Inwestycji

Bernadetta Wanat-Zielińska

Siechnice, dnia 24.01.2025 r.

1. ZAKRES OFERTY

Grupa Kapitałowa ESV oznaczona dalej jako Nabywca GRUPA VAT ESV, z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP 107-00-47-160 zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę urządzeń energetycznych, gdzie odbiorcą będzie: ESV Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 1A, 55-011 Siechnice, NIP: 898-00-25-644, Regon: 930267105, zwana dalej "Zamawiającym". Nazwa postępowania:

Dostawa rozdzielnic nN

Parametry rozdzielnic:

- Rozdzielnica składa się z jednej sekcji wykonanej jako odrębna szafa. Wyłącznik główny zlokalizowany po prawej stronie, odpływy numerowane od prawej do lewej – zgodnie ze schematem przystosowana do zasilania kablem z transformatora $3 \times (4 \times YKXS \ 1 \times 240 \text{ mm}^2) + 3 \times YKXS \ 1 \times 240 \text{ mm}^2$ od góry na przygotowane szyny na połączenie śrubowe.
- Sekcja projektowana rozdzielnic wyposażona została w układ szyn zbiorczych, wyłącznik główny zasilania 1600A, bilansujący półpośredni układ pomiarowy, aparaturę rozdzielczą i pomocniczą.
- Odpływy rozdzielnic zabezpieczone zostały rozłącznikami bezpiecznikowymi typu listwowego sposób podłączenia to **połączenia śrubowego**.
- Rozdzielnic główną zaprojektowano w 10 odpływów na rozłącznikach bezpiecznikowych
- W Rozdzielnic nN zaprojektowano zabudowę tablicy półpośredniego bilansującego układu pomiarowego energii elektrycznej składającego się z :
 - Listwa Wago 847 -356/230-1000
 - Przekładniki prądowe o parametrach 1600/5A/A; 5VA; klasa 0,2s; FS5
 - Analizator sieci PM5300
 - Przygotować tablicę wraz z rozszyciem bez montażu licznika
- Za polem nr 5 zaprojektowano układ rozliczeniowy półpośredni z odbiorcą w którego skład wchodzi:
 - Listwa Wago 847 -713
 - Przekładniki prądowe o parametrach 1200/5A/A; 5VA; klasa 0,2s; FS5
 - Przygotować tablicę wraz z rozszyciem bez montażu licznika
- Aparaty zastosowane w rozdzielnic nN jak też elementy stanowiące składową wyrobu muszą spełniać warunki palności V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02.
- Rozdzielnic należy wyposażyć w system mocowań kabli do ramy rozdzielnic za pomocą uniwersalnych uchwytów.
- Konstrukcja rozdzielnic powinna zapewniać możliwość przyłączenia uziemiaczy przenośnych.
- Zasilanie rozdzielnic przewidzieć od góry, a odejścia z członów odpływowych od dołu.
- Układ pracy sieci TN-C-S.
- Oszynowanie rozdzielnic miedziane.
- Schemat rozdzielnic przedstawiono w załączniku nr 1.
- Należy zachować wysokość umożliwiającą wstawienie rozdzielnic przez drzwi do pomieszczenia.
- Załącznik nr 2 i 3 przedstawia schematy rozszycia układów pomiarowych

Dane znamionowe rozdzielnic:

Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej	2500 V
Prąd znamionowy ciągły szyn głównych	1600 A
Prąd znamionowy ciągły pól odpiływowych	630A, 400 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 1-sek.	25 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	53 kA
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Stopień ochrony	IP 2X

UWAGA:

1. Do przetargu dopuszcza się rozdzielnice nN produkcji:
ABB, ZPUE, Siemens, UESA, Schneider Electric, Emitec, PREBiel, ZAE, Elektromontaż;
2. Do przetargu dopuszcza się producentów rozłączników bezpiecznikowych :
Efen, Apator, Jean Mueller
3. **W dokumentacji należy podać typy osprzętu kablowego dopuszczanych przez producenta do zastosowania.**
4. Przekładniki w układzie pomiarowym winny posiadać oryginały świadectw sprawdzenia wydane przez OUM/GUM.
4. Niniejsza specyfikacja jest elementem procedury przetargu.

2. MIEJSCE DOSTAWY I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Miejsce dostawy:

31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 13

Termin dostawy:

Proszę o podanie najbliższych możliwych terminów dostawy wraz z rozładunkiem.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Oferenci mogą składać oferty wyłącznie na całość zamówienia.
- b) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- c) Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
- d) Ofertę należy przesłać w formie **podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl ;bernadetta.wanat@esv.pl do dnia 03.02.2025 r. godz.12:00**
- e) Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisane przez reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
- f) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
- g) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty z dopiskiem na kopercie „**ZMIANA**” lub „**WYCOFANIE**”.
- h) Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu składania ofert.

- i) Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
- j) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1. Oferta winna zawierać:

- a) określenie przedmiotu dostawy (określenie danych technicznych w załączniku nr 1 do specyfikacji),
- b) określenie ilości przedmiotu dostawy,
- c) dane producenta (nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, adres miejsca produkcji),
- d) ryczałtową cenę netto i brutto za realizację poszczególnych etapów oraz całości zamówienia.
- e) wypełniony załącznik nr 1 do umowy dla oferowanego przedmiotu zamówienia.
- f) określenie terminu płatności nie krótszego niż 60 dni.
- g) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące.
- h) określenie terminu dostawy.
- i) określenie ilości dni potrzebnych na usunięcie wady przedmiotu dostawy, od dnia przyjęcia Reklamacji złożonej przez Zamawiającego – nie dłuższej niż 14 dni.
- j) oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy i jej akceptacji bez uwag.
- k) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy.
- l) oświadczenie, że oferowane w oferowanych urządzeniach zostaną zabudowane aparaty spełniające warunki palności w klasie V-0 wg PN-EN 60695-11-10:2014-02 i posiadają stosowne atesty .
- m) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty, Oferent podpisze Umowę Dostawy wg wzoru, który stanowi załącznik do SIWZ, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego.
- n) oferta winna być podpisana przez osoby reprezentujące Oferenta zgodnie z wpisem do KRS, lub wpisem do ewidencji gospodarczej.

UWAGA:

Oferent, który zostanie wybrany jako dostawca urządzeń zobowiązany jest, przed podpisaniem umowy, do przesłania następujących dokumentów:

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- c) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty.
- d) informację potwierdzającą wymaganą sytuację finansową oferenta (bilans oraz rachunek zysków i strat za ubiegły rok, a w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem).
- e) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia.
- f) do oferty składanej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami umowy)

- zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
- g) dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem powyższych wymogów opisanych w p. a)-g), zwolnieni są z obowiązku ich przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.

5. WYJAŚNIENIA

- 5.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania bez podania źródła zapytania.
- 5.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim Oferentom.
- 5.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00 –14.00.

Wyjaśnień udziela:

Grzegorz Wawrzynczak tel. 508-240-676
grzegorz.wawrzynczak@esv.pl

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail: grzegorz.wawrzynczak@esv.pl ; bernadetta.wanat@esv.pl **do dnia: 03.02.2025 r. godz. 12⁰⁰.**
O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia do Zamawiającego.

7. WAŻNOŚĆ OFERTY

Termin związania ofertą wynosi minimum **30 dni**.

8. OTWARCIE OFERT

- 8.1. **Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2025r., o godz. 12³⁰ w siedzibie Zamawiającego w Siechnicach ul. Ciepłownicza 1A.**
- 8.2. Otwarcie ofert nie jest jawne. Oferent nie ma prawa uczestnictwa przy otwarciu ofert.

9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY

- 9.1. Cena oferty winna być podana jako cena brutto obejmująca całość kosztów ponoszonych przez Oferenta wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu zamówienia należy przedstawić w **złotych polskich**, cyfrowo i słownie, jako cenę brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT dla całości zamówienia.

UWAGA:

W zakresie dostaw, ceną ryczałtową oferty należy objąć dostawę towaru do miejsca dostawy wymienionego w pkt 2 (opakowanie, załadunek, transport do miejsca dostawy, rozładunek), ubezpieczenia (w tym transportowe), wszelkie koszty personelu Oferenta, cło, podatek importowy, podatek VAT, oraz ew. inne opłaty.

- 9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie realizacji Umowy.

10. ODRZUCENIE OFERT

- 10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,
- będzie zawierać wady oświadczenia woli.

10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.

11. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i ich znaczeniem:

1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu dostawy.
3. Kryterium terminu płatności.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium techniczne.

12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT

12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:

O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.

W przypadku, gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta zostanie odrzucona.

13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym uczestnikom postępowania.

13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.

14. WYŁONIENIE DOSTAWCY

14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia dostawcy w dwóch etapach.

14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą najkorzystniejsze oferty.

14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwojema oferentami celem ustalenia ceny ostatecznej.

14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna od ceny ofertowej.

14.5. Wyniki postępowania są niejawnie – stanowią tajemnicę wewnętrzną przedsiębiorstwa energetycznego.

15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o wynikach postępowania, terminie i miejscu podpisania umowy.

16. PODPISANIE UMOWY

W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

17. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.

Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie z Harmonogramem przedstawionym poniżej.

Data	Czynność
24.01.2025r.	Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
03.02.2025r. godz. 12⁰⁰	Termin złożenia Oferty
03.02.2025r. godz. 12³⁰	Otwarcie Oferty
04.02.2025r.	Negocjacje
07.02.2025r.	Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

18. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Schemat ESV-0636

Załącznik nr 2 – Schemat strukturalny pomiaru rozliczeniowego

Załącznik nr 3 – Schemat strukturalny pomiaru bilansującego

Załącznik nr 4 – Wzór umowy dostawy

