

Obowiązuje od dn. 01.10.2019r.

## Cennik czynności dodatkowych nieobjętych Umową dostarczania ciepła.

Lp.	Nazwa	Opis	Cena netto (PLN)
1.	Zmiana nastaw automatyki pogodowej	wykonana na węźle ciepłym w tym możliwość przeprogramowania ograniczeń nocnych lub weekendowych.	77
2.	Wyłączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania (koniec sezonu)	zrealizowane w węźle ciepłym	209
3.	Włączenie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania (początek sezonu)	w węźle ciepłym	209
		w węźle ciepłym z napełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości do 1,0 m <sup>3</sup>	385
		w węźle ciepłym z napełnieniem nośnikiem ciepła instalacji w ilości powyżej 1,0 m <sup>3</sup>	528
4.	Odcięcie (np. z uwagi na awarię instalacji) części lub całości instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u w przypadku gdy węzeł jest własności a ESV Wisłosan.	od wężła ciepłego i/lub wstrzymanie pracy.	77
		od wężła ciepłego wraz z spuszczeniem wody z instalacji wewnętrznej.	121
		trwałe poprzez założenie zaślepek, (w komorze zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle ciepłym o ile nie są wymagane prace ziemne	220
5.	Przywrócenie obiegu (pracy) w awaryjnie odciętej części lub całości instalacji	centralnego ogrzewania lub c.w.u.	77
		centralnego ogrzewania lub c.w.u wraz z napełnieniem nośnika ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika do 1,0 m <sup>3</sup> .	132
		centralnego ogrzewania lub c.w.u wraz z napełnieniem nośnika ciepła i odpowietrzenie instalacji wewnętrznej (jeżeli występuje odpowietrzenie centralne w węźle) w ilości nośnika powyżej 1,0 m <sup>3</sup> .	176
		poprzez usunięcie zaślepek, w komorze (zewnętrznej instalacji odbiorczej) lub węźle ciepłym Fortum, o ile nie są wymagane prace ziemne i napełnienie wodą instalacji.	385
6.	Nieuzasadniona interwencja pogotowia technicznego	przyczyna zgłoszonych zakłóceń w dostarczaniu ciepła nie leży po stronie ESV Wisłosan Sp. z o.o.	319
7.	Odtworzenie uszkodzonych plomb	regulatora hydraulicznego lub licznika ciepła założonych przez ESV Wisłosan w węźle ciepłym (stosowana kara naliczana niezależnie).	121
8.	Sprawdzenie prawidłowości działania i/lub wskazań układu pomiarowo rozliczeniowych	sprawdzenie, na żądanie Klienta, w miejscu jego zamontowania o ile nie stwierdzono wad powodujących jego niepoprawne działanie i/lub wskazania.	132
		Sprawdzenie w uprawnionym laboratorium, w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta kwestionującej prawidłowość działania urządzenia i nie stwierdzenia błędów wskazań większego niż określony przepisami. (demontaż, spedycja do laboratorium).	231 + KOSZT SPRAWDZENIA W LABORATORIUM
9.	Pozostałe	KALKULACJA INDYWIDUALNA	

PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Dziukowski*