

GK-W-UP.7230.115.2024.DR

Oława, dnia 01.07.2024 r.

## **UZGODNIENIE**

Wójt Gminy Oława po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2024 r. (data uzupełnienia 18.06.2024r.), złożonego przez:

**ESV S.A.**  
**ul. Ciepłownicza 1a**  
**55-011 Siechnice**

**o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kablowej nN w ciągu drogi gminnej wew. dz. nr 494/381 AM-1 obręb Stanowice oraz w ciągu działki gminnej nr 494/781 AM-1 obręb Stanowice gm. Oława dla inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Parkowej w Stanowicach”**

## **ZEZWALA**

**na lokalizację projektowanej sieci kablowej nN w ciągu drogi gminnej wew. dz. nr 494/381 AM-1 obręb Stanowice oraz w ciągu działki gminnej nr 494/781 AM-1 obręb Stanowice gm. Oława dla inwestycji pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Parkowej w Stanowicach”, na niżej wymienionych warunkach:**

1. Przed rozpoczęciem prac należy złożyć do uzgodnienia z gm. Oława projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni zajmowanych elementów pasa drogowego.
2. Po zakończeniu robót ziemnych pas drogowy w granicach terenu budowy przywrócić do stanu pierwotnego uzupełniając ubytki odpowiednim materiałem zgodnym z istniejącą w danym miejscu nawierzchnią.
3. Przejścia poprzeczne sieci/przyłączy pod drogami gminnymi wew. na odcinku jezdni asfaltowej/kostki betonowej, należy wykonać metodą bezrozkopową (przewiert, przecisk), przy zastosowaniu rury ochronnej.
4. W miejscach kolizji z innymi sieciami, zjazdami na posesję oraz przejść poprzecznych pod drogami przyłącza kablowego nN, należy zastosować rury ochronne.
5. Tereny zielone w miejscu wykonywania wykopów, odtworzyć do stanu pierwotnego odtwarzając istniejącą wcześniej „infrastrukturę zieloną”. Dokonać zasiewu trawy.
6. Należy oczyścić pas drogowy w pobliżu miejsc prowadzonych robót budowlanych.

7. Zасыpywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne należy wykonać według normy PN-S-02205.
8. Gmina Oława nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami.
9. W trakcie wykonywania wykopu należy zwrócić uwagę na drogowe urządzenia techniczne zlokalizowane w pasie drogowym, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.
10. Prace należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z instrukcją oznakowania robót. Za stan bezpieczeństwa odpowiada inwestor i wykonawca.
11. Ponadto w trakcie prowadzenia robót inwestycyjnych prace ziemne wokół bryły korzeniowej rosnących drzew należy wykonać w sposób najmniej szkodliwy systemowi korzeniowemu, unikając uszkodzeń kory pni drzew, odpowiednio zabezpieczając je.
12. Gmina Oława zastrzega sobie prawo do zmiany w organizacji ruchu w rejonie włączenia i nałożenia na inwestora obowiązku przebudowy układu włączenia w zależności od zaistniałych potrzeb, wynikających ze wzrostu ruchu czy zachowania bezpieczeństwa na drodze.
13. Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajęcie terenu, celem wykonywania robót ziemnych. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Oława załączając odpowiednie dokumenty, po uzyskaniu pozwolenia na budowę (zgłoszeniu budowy). Na okres prowadzenia robót w pasie drogowym oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi wewnętrznej lub terenów zielonych zostanie podpisana umowa na dzierżawę terenu, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Oława Nr 36/2010 z dnia 23.02.2010 r.
14. Przedmiotowe uzgodnienie, jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie na działkach stanowiących własność Gminy Oława – w myśl ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
15. Uzgodnienie obowiązuje przez okres 3 lat i traci ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.

WÓJT  
GMINY OŁAWA  
Artur Piotrowski

Otrzymują:

1. adresat.
2. a/a.

Sporządził: inż. Katarzyna Wilgosiewicz-Lipiec  
podinsp. ds. administrowania drogami gminnymi  
tel. (0-71) 38-12-242  
e-mail: k.wilgosiewicz@gminaolawa.pl