

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 2026/10/02/DBI z dnia: 12.10.2026r.

Dostawa rozdzielnic nN OPT-11 Opole i ESV-0714 Radom

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie 1

1. Prosimy o informację czy ze względu na zastosowanie w polach odpływowych rozdzielnic nN rozłączników bezpiecznikowych listwowych Zamawiający dopuszcza dla obu rozdzielnic nN stopień ochrony IP2X?

Odpowiedź 1

Tak.

Pytanie 2

Czy dla rozdzielnic nN ESV-0714 Radom Zamawiający dopuszcza wysokość 2075mm??

Odpowiedź 2

Nie.

Pytanie 3

Czy dla rozdzielnic nN ESV-0714 Radom zakres oferty obejmuje dostawę liczników do pomiarów półpośrednich rozliczeniowych (6 szt.) w polach odpływowych?

Odpowiedź 3


Prosimy o przygotowanie tablic licznikowych, bez dostawy liczników.
W całej rozdzielnicy mówimy o 6 układach rozliczeniowych półpośrednich, 1 układ bezpośredni, 2 układów bilansujących oraz przygotowanie 2 zestawów z listwą wago do kompensacji mocy biernej. Wszystkie układy powinny być integralną częścią rozdzielnicy.

Pytanie 4

Wg SIWZ rozdzielnica nN OPT-11 Opole powinna być wyposażona w 4 szt. układów pomiarowych półpośrednich rozliczeniowych. Na schemacie są uwzględnione 2 pola z pomiarami które idą do tablic licznikowych istniejących. Prosimy o informację, ile pól odpływowych ma być objętych pomiarem i czy liczniki do tych pomiarów są objęte zakresem oferty.

Odpowiedź 4

Układy istniejące będą przenoszone do nowej rozdzielnicy. Prosimy o przygotowanie 4 zestawów pod tablice licznikowe półpośrednie wraz z listwą wago oraz 3 kompletów przekładników prądowych, liczniki nie są zakresem dostawy rozdzielnicy. Wszystkie układy powinny być integralną częścią rozdzielnicy.

Kierownik Działu
Inwestycji i Przyłączeń

Aleksander Szczygło